



222712340901
有效期至2028年01月27日

报告编号: XAH260062002031601



检测报告

项目名称 兴平市秦兴环保科技有限公司雨水检测

委托单位 兴平市秦兴环保科技有限公司

报告日期 2026年03月23日

国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

一、项目信息:

项目名称	兴平市秦兴环保科技有限公司雨水检测		
委托单位	兴平市秦兴环保科技有限公司	联系人	高歌
单位地址	咸阳市兴平市化工工业园区永兴路	联系方式	15289360726
送检日期	2026-03-16	检测日期	2026-03-16
检测目的/样品来源	委托性检测/客户送样	分析人员	王文浩、孙鑫
样品信息			
样品编号	样品类型	样品数量	样品包装
S260032-SW01	污水	1	塑料瓶
样品状态	无色透明液体		
备注	1、本样品为客户委托送检,样品的采集、运输及保存由委托方负责; 2、本报告中涉及的所有监(检)测仪器均为本公司自有设备,无租用、借用情况。		

检测结果:

样品编号	客户标识	检测项目	单位	检测结果
S260032-SW01	2026年3月13日 秦兴环保雨水	悬浮物	mg/L	7
		化学需氧量	mg/L	26

三、检测技术规范、依据及使用仪器:

样品类别	检测项目	标准名称及编号	仪器设备、编号及检定/校准有效期	检出限
污水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 JAB1204N CTC-YQ-001-05 (2026-08-17) 电热鼓风干燥箱 GZX-9146 MBE CTC-YQ-020-01 (2026-10-19)	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管 CTC-FZYQ-003-08 (2028-10-29) COD 恒温加热器 JC-101A CTC-YQ-048-02 (2026-08-20)	4mg/L

编制:董萌鑫

审核:郭园园

签发:段存涛

董萌鑫

郭园园

段存涛

签发日期:2026年03月23日